TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 054899

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujících zkušebních postupů:

ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu – Zkouška kyvadlem

Výrobek: **nátěrová hmota: SIGMAFLOOR EPOXY AQUA**
Výrobce: **PPG Deco Czech a.s. DC Břasy, čp. 223, 338 24 Břasy**
Zakázka: Z030170182

Dosažené hodnoty:

Metoda / Výrobek	Výchylka kyvadla za sucha (průměr)	
	Patka 57	Patka 96
SIGMAFLOOR EPOXY AQUA	82	60

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–054898 ze dne 25. 4. 2017.

Zkoušená nátěrové hmota **SIGMAFLOOR EPOXY AQUA** vyrobená **výrobcem PPG Deco Czech a.s. DC Břasy, čp. 223, 338 24 Břasy odpovídá požadavkům** uvedeným v čl. 4.17 **ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb.** §21 (2), (3) **za sucha pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 30 a rovněž za sucha pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů**, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40.

Počet stran osvědčení: 1
Platnost osvědčení: **do 30.dubna 2020**
Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 25.dubna 2017

Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., **Pobočka 0300 - Plzeň,** **Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika**
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax:+420 377 430 347, Internat.:+420 377 244 158, e-mail: kotorova@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČO: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679